

Laboratório de Saúde Pública de Aveiro

ACES Pinhal Interior Norte - Serviço Local de
Saúde Pública de Tábua
Centro de Saúde de Tábua, Avenida de
Coimbra

3420-341 Tábua

Relatório de Ensaio nº 2303039

Boletim Definitivo

Identificação da Amostra

Tipo Amostra: Água Balnear

Ponto de Colheita: PTCV8L - Praia Fluvial da Ronqueira

Descrição: Rio Alva - Praia Fluvial da Ronqueira

Versão: 1.0

Data de Recolha:

20/06/2023

Data de Recepção:

20/06/2023

Data de Início:

20/06/2023

Data de Fim:

21/06/2023

Data de Emissão:

21/06/2023

ID. Colheita:

1926890

Responsável Colheita: Técnico de Saúde Ambiental

Dados de Colheita

Hora da Colheita: 10:00

Temperatura do ar (°C): 20

Código: PTCV8L

Vento: Ligeiro

Algas: Ausência

Animais: Ausência

Temperatura da água (°C): 16

V/ pH (escala de Sorensen): 6.79

Nebulosidade: Ligeiramente Coberto

Direção do Vento: Vento Este

Efluentes Líquidos em terra: Ausência

Resíduos Sólidos Flutuantes: Folhas de árvores

Parâmetros / Métodos Analíticos

Resultados

VR

VL

Análise Microbiológica

Pesquisa e Quantificação de *Escherichia coli* (NMP/100 mL)
ISO 9308-2:2012

<10

1800

Pesquisa e Quantificação de Enterococos Intestinais (NMP/100 mL)
ISO 7899-1:2000

52,0

660

Apreciação:

Água própria para a prática balnear

Valores Limite para avaliação de amostras únicas da qualidade das águas balneares de acordo com a decisão de 12-02-2010, da Comissão Técnica de Acompanhamento da aplicação do Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 113/2012, de 23 de maio (Norma 010/2017 DGS)



Drª Ana Almeida

Técnica Superior Diagnóstico e Terapêutica

SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 21st Ed; NP - Norma Portuguesa; NP EN - Versão Portuguesa da Norma Europeia; ISO - International Standard Organisation; U.N.T. - Unidade Nefelométrica de Turvação; ufc - Unidades Formadoras de Colónias; NMP - Número Mais Provável; LQ - Limite de Quantificação; LD - Limite de Detecção; UG - Unidades Genómicas; VP - Valor Paramétrico; VL - Valor Limite Legal; VR - Valor Recomendado.

Os resultados referem-se exclusivamente à amostra analisada. Este relatório apenas pode ser reproduzido na íntegra, excepto quando autorizado pelo Laboratório. Um Boletim Definitivo anula e substitui o Boletim Provisório com o mesmo número.